



VKF Anerkennung Nr. 27713

Inhaber /-in

KGG Brandschutzsysteme GmbH
Max Planck Str. 2
86757 Wallerstein
Germany

Hersteller /-in

KGG Brandschutzsysteme GmbH
86757 Wallerstein
Germany

Gruppe 249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt TFF-EI30

Beschreibung Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe KGG EI22 (D=16mm, MA=7kg/m²), oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

Anwendung EI 30
Bgepr=5260mm, Hgepr=3830mm
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen ift, Rosenheim: Prüfbericht '17-003204-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (05.02.2018), Prüfbericht '15-002820-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (07.11.2016), Gutachterliche Stellungnahme '17-002644-PR02 (GAS-C04-UZ05-de-04)' (09.12.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 30.06.2021
Ersetzt Dokument vom 01.01.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27713

Inhaber /-in: KGG Brandschutzsysteme GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 30.06.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, ift Rosenheim, Nr. 17-002644-PR02 (GAS-C04-UZ05-de-04) vom 09.12.2020

- Rahmenlichtmass:
Bmax=5790mm, Hmax=4210mm, Amax=24.38m²
- Anschluss an bekleidete Stahlkonstruktion
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme