

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 25115

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH Max Planck Str. 2 86757 Wallerstein Germany	
Hersteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH 86757 Wallerstein Germany	
Produkt	TFF-EW90	
Beschrieb	Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe KGG EW 03 (1.4mm, MA=1950g/m2), oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen	
Anwendung	E 60-RF1 Bgepr=3340mm, Hgepr=2700mm LBW Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.	
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht '11033010, Rev1' (12.02.2014)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	E 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.02.2014	

*U. 37*

Binz

*J. Rappo*

Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 25115

Gruppe 291	Diverse Bauteile		
Gesuchsteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
	Max Planck Str. 2		
	86757 Wallerstein		
	Germany		
Produkt	TFF-EW90		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.