

VKF Anerkennung Nr. 27713

Gesuchsteller

KGG Brandschutzsysteme GmbH
Max Planck Str. 2
86757 Wallerstein
Germany

Hersteller

KGG Brandschutzsysteme GmbH
86757 Wallerstein
Germany

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

TFF-EI

Beschrieb

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe KGG EI22 (16mm, MA=7kg/m²), oben liegende
Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

Anwendung

EI 30
Bgepr=5260mm, Hgepr=3830mm
MBW/LBW
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

ift, Rosenheim: Prüfbericht '17-003204-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (05.02.2018), Prüfbericht
'15-002820-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (07.11.2016), Gutachterliche Stellungnahme '17-
002644-PR02 (GAS-C04-01-de-01)' (05.02.2018)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstelldatum

22.03.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27713

Gruppe 291 - Diverse Bauteile
Gesuchsteller KGG Brandschutzsysteme GmbH
Produkt TFF-EI

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, ift Rosenheim, Nr. 17-002644-PR02 (GAS-C04-01-de-01) vom 05.02.2018

- Anschluss an bekleidete Stahlkonstruktion